

Типовой регламент технического обслуживания установок порошкового пожаротушения

№ п/п	Перечень работ	Периодичность обслуживания службой эксплуатации предприятия	Периодичность обслуживания специализированной организацией
1	Внешний осмотр составных частей системы на отсутствие механических повреждений, грязи, прочности креплений и т.п.	ежедневно	ежемесячно
2	Контроль давления в модулях и пусковых баллонах.	ежедневно	ежемесячно
3	Контроль основного и резервного источников питания, проверка автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный.	еженедельно	ежемесячно
4	Контроль качества огнетушащего порошка.	в соответствии с ТД на модуль	в соответствии с ТД на модуль
5	Проверка работоспособности составных частей системы.	ежемесячно	ежемесячно
6	Профилактические работы.	ежемесячно	ежемесячно
7	Проверка работоспособности системы в ручном (местном, дистанционном) и автоматическом режимах.	не реже двух раз в год	не реже двух раз в год
8	Метрологическая проверка КИП.	1 раз в год	1 раз в год
9	Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления.	1 раз в год	1 раз в год
10	Измерение сопротивления изоляции электрических цепей.	1 раз в 3 года	1 раз в 3 года
11	Техническое освидетельствование частей установки работающих под давлением	В соответствии с нормами Госгортехнадзора	В соответствии с нормами Госгортехнадзора

Общество с ограниченной ответственностью "Пламя Е1"

Российская Федерация, 125080, Москва, Волоколамское шоссе, 2 • Тел. +7 495 2294070 • +7 800 7754070
e-mail: info@plamya-ei.ru • www.plamya-ei.ru

Юридический адрес: РФ, 101000, Москва, Мясницкая, 30/1/2, стр. 2 • Почтовый адрес: РФ, 125080, Москва, Волоколамское шоссе, 2
ИНН 7701636189 КПП 770101001 ОКПО 79512588 ОГРН 105 774 960 77 40